

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.02676  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388307  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество "Вентиляционный завод "Лиссант". Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102. ОГРН: 1037816048115. Телефон +7 812 676 30 10, факс +7 812 676 30 14. E-mail: info@lissant.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество "Вентиляционный завод "Лиссант". Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102. ОГРН: 1037816048115. Телефон +7 812 676 30 10, факс +7 812 676 30 14. E-mail: info@lissant.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Воздуховоды огнестойкие систем противодымной вентиляции, номенклатура - см. Приложение (Бланк № 0534208), с

нанесенным на них по Техническому регламенту № 3 от 01.06.2014 г. огнезащитным покрытием «Rockwool» ALU WIRED MAT 80 из прошивных матов с односторонним покрытием армированной алюминиевой фольгой (ТУ 5762-026-45757203-08 с изм. 1), толщиной не менее 50 мм.

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53299. Предел огнестойкости EI90.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)  
48 6360

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 2908-С/ТР от 05.09.2014 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.13СК03.00073 от 21.04.2014 г. по 04.06.2016 г., выдан Органом по сертификации систем менеджмента ООО "Тест-С.-Петербург" номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.13СК03.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 10.09.2014 по 09.09.2019

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Г.В. Чернецов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ25.В.02676

(обязательная сертификация)


ТР **0534208**

(учетный номер бланка)


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 6360	Воздуховоды огнестойкие систем противодымной вентиляции из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, круглого сечения диаметром от 100 мм до 1400 мм.	ТУ 4863-060-15185548-2014
48 6360	Воздуховоды огнестойкие систем противодымной вентиляции из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, прямоугольного сечения, размерного ряда от 250*300 мм до 800*1400 мм.	ТУ 4863-060-15185548-2014

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
Г.В. Чернецов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
Ю.Н. Гришин

